



MERKINTÖJEN SELITYKSET

- Mittalinja ja paalutus
- Päällysteen reuna
- Liukuvalettava betoninen reunatuki
- Asfalttipäällyste, ajorata
- Asfalttipäällyste, jk+pp
- Betonikiveys
- Nurmetus A3
- Suunniteltu hulevesiviemäri ja -kaivo
- Suunniteltu salaoja
- Nykyinen hulevesiviemäri ja -kaivo
- Suunniteltu jätevesiviemäri ja -kaivo
- Nykyinen jätevesiviemäri ja -kaivo
- Suunniteltu vesijohto ja vesijohdon sulkuventtiili
- Nykyinen vesijohto
- Uusi valaisinpylväs

Valaistus uusitaan välillä
Holminkatu - Ouluntie.
Vanhat valaisinpylväät
poistetaan.

Nurmikiveys perus-
tetaan kantavalle
kasvualustalle

Jk+pp 3,5 m
Erotusalue 4,25 m
Ajokaista 3,5 m
Ajokaista 3,5 m
Jalkakäytävä 2,5 m

Tonttijohtojen putkikoot (AO):
Vesijohto 32 M
Jätevesi 110 M
Hulevesi 160 M

Tonttijohtojen putkikoot (AR):
Vesijohto 63 M
Jätevesi 160 M
Hulevesi 160 M

- Ritiläkannellisten hulevesi-
kaivojen putkikoko: 160 M
- Salaojaputkien putkikoko: 110 M

Puolirummun päähän
asennetaan purkutulppa

MUUTOS A Lisätyt hv-kaivo HV_150 ja puolirumpu (hv 250M) A. Kortelainen 6.6.2022
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK23, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

HUHDANTIE VÄLILLÄ A. CHYDENIUKSEN KATU - OULUNTIE
KATU- JA VESIHUOLTOSUUNNITELMA
Asemapiirustus

	KOKKOLAN KAUPUNKI	MUUTOS ÄNDRING	6. 6. 2022	A. Kortelainen
	KARLEBY STAD	PIIRTÄNT RITAD	24. 5. 2022	A. Kortelainen
		SUUNNITTELLUT PLANERAD	24. 5. 2022	A. Kortelainen

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ STADSMILJÖ	KAUPUNKISUUNNITTELU PLANERING	FASTSTÄLLD	
		MITTAKAAVA SKALA	1: 500
KAUPPATORI 5, 67100 KOKKOLA, PL 43, 67101 KOKKOLA Puhelinväihde (06) 8289 111, www.kokkola.fi		PIIR. RITN.	N ^o 5115b